



Kraina jodły, buka i tarpana

ul. Plażowa 2 | 22-470 Zwierzyniec | tel. (84) 68 72 066 | fax. (84) 68 72 122 | [www.roztoczanski.pn.pl](http://www.roztoczanski.pn.pl) | e-mail:  
[sekretariat@roztoczanski.pn.pl](mailto:sekretariat@roztoczanski.pn.pl)

Zwierzyniec, dnia 28.03.2023 28-03-  
2023 r.

Zn. spr.: OEM.271.25.2022

Dotyczące ogłoszonego konkursu pn. „**Modernizacja i rozbudowa budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN wraz z zagospodarowaniem terenu i ścieżką w „koronach drzew” oraz wieżą widokową.**”

**Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu z dnia 22.03.2023 r. oraz z dnia 23.03.2023 r. dotyczące wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu.**

**Pytanie nr 1:**

**Projekt zagospodarowania terenu wg regulaminu powinien być narysowany na mapie zasadniczej. W załączniku do regulaminu konkursu, nie ma mapy zasadniczej. Czy projekt zagospodarowania terenu powinien być narysowany na załączniku nr 1B do regulaminu konkursu?**

**Odpowiedź:**

W Regulaminie Konkursu jest mapa sytuacyjna OEM RPN w skali 1:1000 jest to załącznik nr 19.7 (Wytyczne do Programu funkcjonalno-użytkowy „Pfu”).

**Pytanie nr 2:**

**Czy dopuszczalne jest mocowanie kładki do koron istniejących drzew?**

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający nie dopuszcza mocowania kładki do koron istniejących drzew.

**Pytanie nr 3:**

**Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wejścia „serpentyną” na wysokość około 25m. nad poziomem terenu? Rampa o nachyleniu 5 stopni prowadząca na taką wysokość, będzie miała 500m. długości?**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wytycznymi do wykonania koncepcji architektonicznej/wizualizacji (załącznik nr 19). Zamawiający określił koncepcje realizacji oczekiwanej ścieżki w koronach drzew. Nie przewidział rozwiązań technicznych. Nie jest intencją zamawiającego sugerowanie wykonawcom rozwiązań technicznych i koncepcyjnych. Są one w podanych kryteriach oceny prac.

**Pytanie nr 4:**

**Czy zamawiający dopuszcza mocowanie ścieżki w koronach drzew bezpośrednio do drzew? Czy oczekuje niezależnej konstrukcji ścieżki?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający zabrania używania drzew jako elementów konstrukcyjnych ścieżki w koronach drzew. Ścieżka ma mieć samoistną konstrukcję nośną. Zamawiający określił obszar i główne założenia funkcjonalne.

Andrzej Wojtyło  
Dyrektor

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*